

別紙 2

住之江工場 整備履歴（河川水が接する範囲）

整備項目	H26年度	H25年度	H24年度	H23年度	H22年度	H21年度	H20年度	H19年度
着水槽清掃	○	○	○					
除じん機整備（粗目、細目）	○（細）		○（粗）	○（粗）	○（粗）		○（粗）	
沈砂掻揚機整備			○	○				
沈砂搬出用ベルトコンベア整備						○	○	
細目スクリーン整備			○					
ロータリースクリーン整備	○							
し渣搬出装置整備			○			○		○
タービン冷却水送水ポンプ整備（4台）	○（1台）	○（1台）			○（1台）	○（1台）	○（1台）	○（1台）
復水器清掃	○	○	○	○	○	○	○	○
ボール洗浄装置清掃	○			○	○	○	○（整備）	

※渦流フィルター清掃、タービン冷却水配管清掃は直営にて毎年実施。

※復水器清掃については、業者整備以外にも必要に応じ直営で清掃実施。