

令和3年12月7日

## 質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：軸流ファン（舞洲工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質問事項	回答
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本案件ですが既設品であればシリアルの確認をお願い致します。</li> <li>既設が無い、若しくは既設品から仕様が変わっている場合は仕様書通りでその他メーカー標準仕様として応札してもよいでしょうか？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・既設品は National 製の FY-63NDA（生産終了品）であり、本案件と製造会社が異なるため、仕様書通りでその他はメーカー標準仕様で問題ございません。</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1. 既設のファンの製造番号教えてもらえますか？</li> <li>・2. 新設の場合防振架台が耐震籠型防振天吊り型でいいでしょうか？</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 既設品は National 製の FY-63NDA（生産終了品）であり、本案件と製造会社が異なります。 ちなみに、National 製既設品の製造番号は 9E67403 となります。</li> <li>2. 籠型であると取付けができないため、防振架台は籠型（形式：AESⅡ-70-NI-e）ではなく、籠型でない（形式：AESⅡ-70-KI-e）天吊り型をお願い致します。</li> </ol>
3		
4		
5		