

令和7年10月1日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：電動機#1ほか2点（西淀工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質 問 事 項	回 答
1	・同等品申請します 2 電動機#2 東芝製 プレミアムゴールドモートル TKKH3-FBK21E ↓ 三菱製 SF-PR 30KW 4P 200V 3 電動機#3 東芝製 プレミアムゴールドモートル IKH3-FCKA21E ↓ 三菱製 SF-PR 2.2KW 2P 400V ・メーカーより出荷になります 車上渡しになります 宜しいでしょうか	・電動機#2及び#3の同等品は認められません。 ・受注者にて荷卸しをおこない、指定場所に搬入すること。当工場に、荷卸し設備はありません
2	・電動機#1について過去スライドベースとモータを同時に購入した場合 基礎ボルト、基礎ボルト用ナット、座金が付属しておりました。 現在は付属しませんが問題ないでしょうか。(別添1参照)	・問題ございません。
3	・1.電動機#1について 同等品として東芝モートルでの参加でも問題ないでしょうか。 本体型式:TKKH3-FBK21E-4P-45K スライドベース型式:BASE200L ※スライドベース用の基礎ボルト等は含まれません。 2.電動機#2について こちらもスライドベース用の基礎ボルト等は組まれませんが問題ないでしょうか。 (別添2参照)	・電動機#1の同等品は認められません。 ・問題ございません。