

令和5年8月30日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：エアフィルター#1ほか9点（東淀工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質問事項	回答
1	<ul style="list-style-type: none"> ・日本無機製以外を同等品で参加したく、資料を送付致します。ご検討をお願い致します。 明細番号 8・9 は標準図面 (610×610) となります。 異形サイズで製作 明細番号 8 534W×550H×65 明細番号 9 239W×550H×65 処理風量以外は標準と同じになります。 	<ul style="list-style-type: none"> ・送付していただいた資料について検討し明細番号 1, 2, 3 及び 8, 9, 10 について、ノイロ空調企画株式会社製品を同等品として認めます。
2	<ul style="list-style-type: none"> ・エアフィルターほか9点について同等品申請させていただきます。 番号1) .2) .3) のメーカー名：オーケー器材株式会社を日本エアフィルターの型式:MKB-E6-000Z/A (別紙図面参照) 番号10) をメーカー名：株式会社アクシーを日本エアフィルターの型式:MKB-E9-00K/A (別紙図面通り) 	<ul style="list-style-type: none"> ・送付していただいた資料について検討し明細番号 1, 2, 3 及び 10 について、日本エアフィルター株式会社製品を同等品として認めます。
3		