

令和4年6月10日

## 質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：空調機（西淀工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質問事項	回答
1	・既設の冷媒配管、ドレン配管、電源線は再使用で宜しいでしょうか。	・再使用です。
2		
3		
4		
5		