

令和7年8月15日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：空気調和機（八尾工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質問事項	回答
1	<ul style="list-style-type: none"> ・①室内機据付にあたり、木台（架台等）は不要と考えてよろしいでしょうか。 ②室外機はコンクリート基礎ブロックでの据付でよろしいでしょうか。 ③取り外した機器の処分はどういたしましょうか。 ④別添資料の機器（日立 PV-GP224RSH2）を同等品として考えておりますが、よろしいでしょうか。 	<ul style="list-style-type: none"> ① 架台等は必要です。 ② ご理解の通りです。 ③ 受注者にて冷媒回収引き取り後の室内外機ほか一式については工場内指定場所へ運搬してください。 ④ 室内機の寸法が異なるため、同等品申請は認めません。