

令和8年7月16日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：キャブタイヤケーブル（舞洲工場）その2 買入

大阪広域環境施設組合

番号	質 問 事 項	回 答
1	・ 4 特記仕様 （7）寸法検査、特性試験等はテストピースを使用して、JIS-C-3005 の試験方法により行い、試験成績表を提出すること。⇒と記載があります。 ケーブル単体では、この JIS-C-3005 にて検査を実施していますが、加工（プラグ取付）の出荷毎にも、下記の内容を再度検査をするということでしょうか？ それとも、ケーブル単体で検査をしていれば OK でしょうか？ 宜しくお願い致します。	・「ケーブル単体」の検査のみで問題ありません。