

令和8年7月28日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：モーターほか4点（舞洲工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質 問 事 項	回 答
1	・ 1、モーター ニデックテクノ モーター シニアル番号を教えてください 1、モーター 東芝産業 モーター シニアル番号を教えてください。	・ 既設モーターは(株)安川電機製になります。 (株)安川電機製モーターのシリアル番号をお知らせします。 シリアル番号：8681112003
2	・ NO-1 ニデックモーターのシリアルNO を教えてください。	・ 質問 1 と同じです。
3	・ 1. No.1のモータですが既設のメーカーと製造番号の確認をお願い致します。 また、既設モータが記載のニデックと東芝でない場合は型式も連絡願います。 ・ 2.No.1のモータですが三菱製「 SF-PRO 15KW 2P 400V 60HZ (160M) 屋外型」にて参加可能でしょうか。参考図添付します。 ・ 3.No.3のプレントロリー1ですが手動チェーンブロック結合用か電動チェーンブロック結合用かどちらかご教示願います。 見た目は同じとなりますが両方の図面も添付致します。	・ 1. 製造番号については質問 1 と質問 2 と同じです。 既設モーターの型式は FEK15kW 2P 400V 60Hz です。 ・ 2. 可能です。 ・ 3. 手動チェーンブロック結合用です。
4	・ No.1のモータですが屋内、屋外のどちらかご教示願います。	・ 屋外型です。