

令和5年8月30日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：ポンプ#1ほか21点（西淀工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質問事項	回答
1	<ul style="list-style-type: none">⑫スイッチ IDEC 株式会社 UC型カムスイッチ UC-234-S1B 型式不備との事ですので、接点構成を御指定いただきたくお願い致します。 添付資料ご参考いただければと思います。	<ul style="list-style-type: none">接点構成（回路番号）は C2005 になります。
2		
3		