

令和7年10月1日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：スポットクーラー#1ほか1点（西淀工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質 問 事 項	回 答
1	・同等品を申請します 1. スポックターラー #1 ダイキン製 SUPSP3U 3相 200V 風量 2 段切変 冷房能力 3.7kw 消費電力 2.8kw 重量 92 kg 2. スポックターラー #2 日動製 SPC-25ACN 100V 冷風 強弱 2 段切変 冷房能力 2.5kw 消費電力 強 1040W 弱 1030W 重量 37.4 kg 可能でしょうか	・ 1. 型番 SUPSP3U は該当しません。 型番 SUASP3GU でしたら同等品と認めます。 2. フロン排出抑制法対象品の為、同等品と認めません。