

令和8年6月16日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：調温塔下用シリンダほか3点（平野工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質問事項	回答
1	<ul style="list-style-type: none"> ・1、調温塔下用シリンダ SMC 製 オートスイッチの品番が不明です 品番を教えてください。 ・3、ボイラ下用シリンダ SMC 製 電磁弁の品番が不明です 品番を教えてください。 	<ul style="list-style-type: none"> ・スイッチ品番：D-A44 です ・電磁弁品番：VFR4110-1DZC-04 です
2	<ul style="list-style-type: none"> ・1項 品番：CDV3TN80-150J-1D については、オートスイッチが付属しない製品ですが、オートスイッチ付属無しでよろしいですか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ・スイッチ品番：D-A44 で付属してください
3	<ul style="list-style-type: none"> ・1 調温塔下用シリンダについて CDV3TN80-150J-1Dはオートスイッチが付いていない型式ですので付いている型式をご教示願います。 ・4エコノマイザ下用シリンダについて CDV3TN80-N5405-200は旧型式ですので 現行型式：CDV3T80-200-DCD6657D-A44 にて参加しても問題ないでしょうか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・スイッチ品番：D-A44 で付属してください ・現行型式：CDV3T80-200-DCD6657D-A44 で問題ありません
4	<ul style="list-style-type: none"> ・明細項目4 エコノマイザ下用シリンダ SMC製 エアシリンダ 品番：CDV3TN80-N5405-200 図番：WB-C45-D160-621仕様 *電磁弁、オートスイッチ付属のこと <p>上記製造中止の為、下記シリンダを同等品申請致します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・同等品と認めます

SMC製 エアシリンダ

品番；CDV3T80-200-DCD6657D-A44

添付資料御座います。

内容：取寸は同じとなります。

相違点：電磁弁の適合ケーブルが、φ4.5～φ7からφ6～φ8に変更
されております。

以上、宜しくお願ひ致します。