

令和4年8月30日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：渦巻ポンプ#1ほか1点（舞洲工場）買入

大阪広域環境施設組合

番号	質問事項	回答
1	<p>・仕様書にケミカルアンカーと記載が有りますが、既設納入品は通常のアンカーボルトとなっております。ケミカルアンカーでの見積はできないとの事ですが通常のアンカーボルトでの対応で問題無いでしょうか？</p>	<p>・通常のアンカーボルトではなく、ケミカルアンカーの納品のみとします。</p>
2		
3		
4		
5		