

令和8年1月15日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：令和8年度大阪広域環境施設組合東淀工場で発電した余剰電力の売却（単価契約）

大 阪 広 域 環 境 施 設 組 合

番号	質 問 事 項	回 答
1	容量市場に参入していますか。されている場合何電源で登録されていますか。	現在は容量市場には参入しておりません。
2	契約保証金について、銀行保証書での納付を考えておりますが発行に2週間ほどお時間いただくことは可能でしょうか。難しい場合、暫定的にPDFでお送りし原本は後日早急に郵送する形でもよろしいでしょうか。	契約の締結が履行期間に支障をきたさないよう銀行保証書をご提出いただく場合は可能とします。
3	発電側課金は貴組合の負担で電力量料金との相殺は行わず別途発電側課金分の請求を受注者から貴組合にするという認識でよろしかったでしょうか。また、入札単価には発電側課金分は含めない認識でよろしかったでしょうか。	いずれもご認識のとおりとなります。
4	契約の自動更新について、契約書第11条(1)・(2)に該当しない場合、自動的に1年間延長になるという認識でよろしかったでしょうか。自動更新をする場合、契約単価等契約内容の変更は可能でしょうか。	ご認識のとおりとなります。なお、契約単価等契約内容の変更については原則不可となっております。
5	自動更新で契約が1年間延長となった場合、契約保証金の納付は追加で必要になりますでしょうか。	必要となります。
6	入札単価は税込価格とし入札書に記載する金額は税抜価格を記載する認識でよろしかったでしょうか。	入札書に添付いただく【内訳書】は、①内訳単価（税込）を入力することにより③入札書に記載する金額（税抜金額）が算出されます。この算出された③入札書に記載する金額（税抜金額）を入札書にご記載ください。

7	別紙6への押印の有無をご教示いただけますでしょうか。	押印は必要ございません。
8	運用申合書又は連絡体制表を締結することは可能でしょうか。	運用申合書及び連絡体制表の締結可否については、各々の内容次第となります。契約書第33条第1項のとおりです。
9	入札を辞退することとなった場合、辞退届の提出の有無・期日等ございましたらご教示いただけますでしょうか。	【共通事項】 2.（2）および6.（9）をご確認のうえ入札を辞退される場合は、速やかに辞退届の提出が必要です。
10	各工場についてそれぞれ容量市場に参加していますでしょうか。また仮に参加していた場合、容量市場収入の事業者への還元はありますでしょうか。容量市場収入の実績もご教示いただけますと幸いです。	現在は容量市場には参入しておりません。