

令和3年10月28日公告
 舞洲工場空気調和設備改修工事
 6. 工事仕様1. (摘要) 更新機器正誤表

資料名	訂正箇所	(誤)
設計書	6. 工事仕様 1. (摘要) パッケージ形 空気調和機 ACP-11 (4階西側 空調機室)	床置き型 冷房専用 冷房能力 45kW (16馬力) 特殊電源仕様 400V60Hz 室外機吹出ダケ外付き (耐塩害仕様) 室内機架台・室外機防振架台含
		(正)
		床置き型 冷房専用 冷房能力 45kW (16馬力) 三相 200V60Hz 室外機吹出ダケ外付き (耐塩害仕様) 室内機架台・室外機防振架台含