

令和7年10月1日

質 問 事 項 ・ 回 答

案件名称：東淀工場2階・3階個別空調系統空氣調和機修繕

大阪広域環境施設組合

番号	質 問 事 項	回 答
1	① 対象機器 型番：REYP335AE（製造番号：A000291）と型番：REYP224AE（製造番号：A000169）はそれぞれ単体で動く型番であり、セットで稼働しているのであればREYP560AE（構成機種型番がREMP335AE、REMP224AE）となります。単体、セットのどちらで稼働しているのでしょうか。 【参考】ダイキン工業(株)空調製品検索（D-SEARCH） https://d-search.daikin.co.jp/open/top	・親機、子機とセットで稼働しています。
2	② 作業場所 作業場所は屋上階または地上階でしょうか。 作業場所は電源がありますでしょうか。 対象機器へのアプローチとして、機器まで台車で運搬可能でしょうか。	・作業場所は屋上です ・作業場所に電源はあります。 ・エレベーターで7階まで上がった後、2階層分ほど階段で上がる必要があります。エレベーターについては台車運搬可能です。
3	③ 搬入経路 作業場所までの搬入経路（エレベーターの使用可否、台車の通行可否等）をご教示ください。	・作業場所は当工場の屋上になり、そこまでの経路はエレベーターで7階まで上がった後、2階層分ほど階段で上がる必要があります。エレベーターについては台車運搬可能です。
4	④ 内訳明細書 内訳明細書の名称と製番について、最新のパーツリストと一致しない部品があります。 上記URLのパーツリストから内訳明細書の対象となる部品をご教示いただけますでしょうか。	・内訳明細書に載っているのは元製品の代替品となっております。以下の URL のパーツリストから元番号で検索すると代替品の番号が表示されますので、詳細についてはそちらで調べていただくようお願いいたします。 （空調製品検索（D-SEARCH） ダイキン工業株式会社 (daikin.co.jp)）
5	⑤ 入札書提出期間の延長 メーカーより10月1日に部品の価格改定があるとの見、見積作成に時間がかかる可能性があることから、入札書提出期間の延長をご検討いただけますでしょうか。	公告文のとおりです。 ご了承ください。